



Datum zveřejnění 11.7.2014
Evidenční číslo 23-2014

Dodatečné informace č. 1

Odpovědi na dotazy uchazečů

Výměna oken, zateplení fasády, izolace 1.NP. v objektech Příčná ul. č.p. 311,312,328 a Příčná ul. č.p. 332,333,334 Železný Brod

1. Základní údaje o zadavateli

Název veřejné zakázky:	<i>Výměna oken, zateplení fasády, izolace 1.NP. v objektech – Příčná ul. č.p. 311,312,328 a Příčná ul. č.p. 332,333,334, Železný Brod</i>
Zadavatel:	Bytový podnik města Železného Brodu
Sídlo:	Příčná 350, Železný Brod, 468 22
IČ:	IČ: 64669033
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Miloš Havlík, ředitel Bytového podniku
Kontaktní osoba:	Miloš Havlík, tel: 602 142 580, m.havlik@zelbrod.cz Eva Hloušková, referent Bytového podniku – administrativa, tel.: 483 389 066, e.hlouskova@zelbrod.cz



2. Dodatečné informace – odpovědi na dotazy

1) Která varianta oken je součástí výkazu výměr (kterou variantu cenit)?

Odpověď: Zadavatel dodatečně informuje o rozhodnutí k ocenění výkazu výměr varianty oken **B**. Uchazeč ocení výkaz výměr na variantu B.

2) Projektová dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele je kompletní?

Odpověď: Ano, uveřejněná dokumentace na profilu zadavatele je kompletní k ocenění nabídky.

3) Prosím o upřesnění zadávací dokumentace na akci „Výměna oken, zateplení fasády, izolace 1.NP. v objektech Příčná ul. čp. 311,312,328 a Příčná ul. čp. 332,333,334, Železný Brod,„.V zadávací dokumentaci je požadavek na profily : stavební hloubka min.73mm a U celého okna- 1,2 nebo menší.Ve výpisu prvků je uvedeno : stavební hloubka 70mm, a U okna – 1,1. Můžete prosím upřesnit které hodnoty jsou tedy závazné.

Odpověď:

Obecně: Technické vlastnosti výplní otvorů uvedené v zadávací dokumentaci jsou nadřazeny požadavkům ve výpisu prvků a výkazu výměr. Pokud je nesoulad mezi výpisem prvků vč. výkazu výměr a zadávací dokumentací, platí požadavky dle zadávací dokumentace. Požadavky na okna vycházejí z negativních zkušeností z obdobných staveb, kdy je následně nutné řešit opravy oken jako je např. nedostatečná těsnost oken, stabilita profilů, nefunkčnost kování aj. Zadavatel technické vlastnosti stanovil z důvodu zajištění požadované vyšší kvality a na výše upřesněných minimálních technických parametrech trvá.

Zadavatel požaduje ve výzvě profil se stavební hloubkou min. 73 mm a umožňuje uchazečům nabídnout profil s dorazovým těsněním. Předepsané parametry jsou chápány jako minimální, nic nebrání případnému uchazeči nabídnout výplně s lepšími parametry (např. větší stavební hloubkou). Zadavatel umožňuje nabídnout středové i dorazové těsnění dle uvážení uchazečů. Zadavatel požaduje, aby otvorové výplně splňovaly



hodnotu součinitele prostupu tepla $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Platí údaj uvedený ve Výzvě k podání nabídky, přísnější požadavek $U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ z tabulky prvků se ruší.

Zadavatel upřesňuje požadavek na U_w vchodových dveří na min $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Dále zůstává požadavkem zadavatele $R_w = 35 \text{ db}$.

V Železném Brodě 11.7.2014


.....
Miloš Havlík
za zadavatele


BYTOVÝ PODNIK
města Železného Brodu
Příčná 350
468 22 ŽELEZNÝ BROD
IČO 646 69 033