



MĚSTO ŽELEZNÝ BROD

Nám. 3. května 1, PSČ 468 22, IČ 00262633

veřejný zadavatel

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 14. 9. 2012
EVIDENČNÍ ČÍSLO 27 - 2012

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ

„Regenerace panelového sídliště Vaněčkova - I. etapa“

1. Základní údaje o zadavateli:

Název:	Město Železný Brod
Zastoupený:	André Jakubička, starosta města
Sídlo:	Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
IČ:	00262633
Kontaktní osoba ve věcech podání nabídky a obsahu zadávací dokumentace:	jmeno: Ing. Daniel Mach, odbor územního plánování a regionálního rozvoje tel.: 483 333 966, 606 179 334 e-mail: d.mach@zelbrod.cz

2. Dotazy a odpovědi:

Ke dni 13.9.2012 byly položeny následující dotazy :

1) V položce 58 výkazu výměr je vykázán materiál na schodišťové stupně Best Uriko v množství 622 m², což je zřejmě překlep. Můžete sdělit správnou výměru této položky?

Odpověď zní: Podle přeměření z dokumentace a srovnání dalších položek výkazu se jedná o mylný údaj. Dlažba Best Uriko v položce 58 výkazu je určena pouze pro stavbu schodišťových stupňů, tedy jako výplň mezi palisády. Přeměření této plochy činí pouze 7,5 m².

2) Ve výkazu výměr jsou v oddíle Veřejné osvětlení vykázány jako elektromontážní materiál svítidla venkovní výbojková 70W jako na náměstí a stožár veřejného osvětlení bezpaticový 4m jako na náměstí. Žádáme o upřesnění o jaký typ se jedná, a to jak o svítidla tak o stožáry.

Odpověď zní: V rámci centra města Železný Brod a navazujících ulic Vaněčkova a Jiráskovo nábřeží jsou požívána svítidla a sloupy veřejného osvětlení společnosti iGuzzini, systém venkovního osvětlení Mono.

Jako svítidla budou použita výbojková sodíková svítidla 70W dle výkazu výměr, kdytem je koule o průměru 400 mm z mléčného skla.

Sloupy jsou používány pozinkované ocelové s akrylátovým nátěrem v barvě černé. Sloup má délku 4,0 m nad terénem a 0,6 m pod terénem, je bezpaticový a dvoustupňový. Průměr spodního stupně sloupu je 89 mm, průměr vrchní části sloupu je 60 mm.

3) Ve výkazu výměr je v oddíle práce a dodávky M položka č. 86 R-21M D+M veřejného osvětlení. Samostatný výkaz není přiložen. Jedná se souhrn za položky v oddíle Veřejné osvětlení? Pokud ano, je zřejmě chybně zadaný součtový vzorec v rekapitulaci rozpočtu, kde jsou položky sečteny 2x. Obdobně je nesrovnalost v položce č. 87 R-21M-1 Demontáž stávajícího VO.

Odpověď zní: Ano, uvedené položky jsou opravdu uvedeny chybně, resp. položky jsou součástí výkazu výměr pro ocenění v dalších položkách: Položky č. 86 a 87 jsou uvedeny dublovaně. Obdobně položky M - Práce a dodávky M jsou v rekapitulaci rozpočtu uvedeny zbytečně, protože se částečně kryjí.

Zadavatel opravil výkaz výměr, a tento je zveřejněn na profilu zadavatele jako soubor „VR201227 P04 Vykaz vyměr upraveny“. Při hodnocení bude hodnotící komise tuto chybu prověřovat tak, aby mohly být nabídky porovnatelné a hodnocení nabídek bylo objektivní.

V Železném Brodě dne 14.9.2012

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD
IČO 002 62 633
NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA 1
468 22 ŽELEZNÝ BROD



Ing. Daniel Mach
vedoucí odboru územního plánování
a regionálního rozvoje