

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ

náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod, IČ 43257283

zastoupené ředitelkou muzea Mgr. Petrou Hejralovou

veřejný zadavatel

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

7.7.2015

EVIDENČNÍ ČÍSLO

14 -2015

Zakázka malého rozsahu s názvem:

„DODÁVKA REGÁLŮ DO DEPOZITÁŘE MĚSTSKÉHO MUzea V ŽELEZNÉM BRODĚ“.

ODPOVĚDI č. 2 NA DODATEČNÉ DOTAZY UCHAZEČŮ

1. Základní údaje o zadavateli:

Název:	Městské muzeum v Železném Brodě
Zastoupený:	Mgr. Petra Hejralová, ředitelka muzea
Sídlo:	náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod
IČ:	43257283
Kontaktní adresa ve věcech smluvních a organizačních:	jméno: Mgr. Petra Hejralová, ředitelka muzea tel.: 483 389 081 e-mail: muzeum@zelbrod.cz
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:	jméno: Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Železný Brod tel.: 483 333 966 e-mail: d.mach@zelbrod.cz

2. Dodatečná informace - odpověď na dotazy:

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Městské muzeum v Železném Brodě, tímto poskytuje dodatečnou informaci, spočívající v odpovědi na dotazy uchazečů:

Dotaz 1:

Regálový systém má požadovanou délku police 3,3m a dodatečně byl uplatněn požadavek na max. průhyb 1/300 délky. Regál však nebude samonosný v celé délce. Předpokládá se možnost dělení do modulů? Není potom požadavek na max. průhyb zbytečně přísný?

Odpověď 1:

Zadavatel připouští možnost rozdělení sekce regálů (3.300 x 2.200 x 500 mm) do modulů. Při rozdělení do 3 modulů je délka modulu 1.100 mm a max. přípustný průhyb 3,7 mm. Standardně se požaduje max. průhyb 1/200 délky, což je v tomto konkrétním případě 5,5 mm. Zadavatel proto obecně stanovuje max. průhyb na 5 mm.

Dotaz 2:

Posuvné regály je nutno zajistit proti převržení. Požadavky zadavatele nutnost zajištění např. pojistkami proti převržení neobsahují. Jak má být tento problém řešen?

Odpověď 2:

Zadavatel dodatečně stanovuje povinnost, aby uchazeč popsal technické řešení zabezpečení regálů proti převržení, a náklady na toto opatření zahrnul do nabídkové ceny.

3. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dodatečné odpovědi na dotazy uchazečů byly zveřejněny na webových stránkách zadavatele (<http://www.zeleznybrod.cz/podnikatel/>).

V Železném Brodě dne 7.7.2015

**MĚSTSKÉ MUZEUM
V ŽELEZNÉM BRODĚ**
nám. 3. května 37, PSČ 468 22
☎ 483 389 081, IČO: 43257283



Mgr. Petra Hejralová
ředitelka