

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ

náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod, IČ 43257283

zastoupené ředitelkou muzea Mgr. Petrou Hejralovou

veřejný zadavatel

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

28.7.2015

EVIDENČNÍ ČÍSLO

26 -2015

Zakázka malého rozsahu s názvem:

„DODÁVKA REGÁLŮ DO DEPOZITÁŘE MĚSTSKÉHO MUzea V ŽELEZNÉM BRODĚ“.

ODPOVĚDI NA DODATEČNÉ DOTAZY UCHAZEČŮ

1. Základní údaje o zadavateli:

Název:	Městské muzeum v Železném Brodě
Zastoupený:	Mgr. Petra Hejralová, ředitelka muzea
Sídlo:	náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod
IČ:	43257283
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:	jméno: Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Železný Brod tel.: 483 333 966 e-mail: d.mach@zelbrod.cz

2. Dodatečná informace - odpověď na dotazy:

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Městské muzeum v Železném Brodě, tímto poskytuje dodatečnou informaci, spočívající v odpovědi na dotazy uchazečů:

Dotaz 1:

V zadávací dokumentaci je uvedena nosnost police do 300 kg. Jak je tato podmínka míněna? Nejedná se nadsazený odhad zatížení police?

Odpověď 1:


Zadavatel si prověřil vlastní doklady, jak k uvedenému limitu došel, a prověřil zkušenosti jiných obdobných zařízení. Na základě zjištění došel k závěru, že došlo k nadhodnocení podmínky zřejmě chybným přenásobením původně zamýšlené nosnosti. Zadavatel mění tento požadavek na nosnost police pro zatížení do **100 kg**.

Zadavatel v současné době používá i police s nosností do 50 kg, ale vzhledem k předpokládané možnosti skladování křehkých skleněných nebo zasklených exponátů, je nutná větší nosnost polic.

3. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dodatečné odpovědi na dotazy uchazečů byly zveřejněny na webových stránkách zadavatele (<http://www.zeleznybrod.cz/podnikatel/>).

V Železném Brodě dne 28.7.2015


Ing. Daniel Mach
na základě plné moci