



Stávající stav - okno s deštěním



Pozor rozměry jednotlivých oken se liší - je nutné přeměřit na místě každé okno a dohodnout s investorem konkrétní přizpůsobení špalety.
Nesoudržné omítky je nutné opravit
Nestabilní klenby je nutné vyspárovat, popř. sešít pomocí ocelových spon a doplnit ocelový L profil - řešeno individuálně pro každé okno.



POZOR :

Stávající ostění oken bude upravováno = bude změněna světlost otvoru. Objekt bude při výměně oken obydlen - je nutné mít předem vyrobená okna.

Z výše uvedeného je bezpodmínečně nutná dohoda výrobce oken, dodavatele zednických prací a investora (ohledně velikosti otvorů pro každý otvor samostatně) tak, aby výměna proběhla plynule v jeden den a byla realizována v souladu s požadavky a představami investora.

stávající venkovní zalomené ostění bude dozděno (je nutné použít kotvy a částečně zasekání nového zdiva).
 Venkovní ostění bude obloženo EPS tl. min 30 mm, opatřeno rohovým profilem s integrovanou ztužující mřížkou (perlínkou)
 Plocha (fasáda) bude zateplena EPS tl. min. 100 mm
 Venkovní parapet PZ plech lakovaný, vnitřní - laminovaná dřevotřísková deska.
 Vnitřní ostění bude celé otlučeno, spáry proškrábnuty, klenba vyspárována doplněny L profily v nadpraží.
 Nová vnitřní omítky ostění bude provedena až po osazení nových oken tak, aby spára mezi zdivem a oknem byla překryta vnitřní omítkou. Přejechod bude opatřen APU lištou.

Použité materiály na fasádu: EPS $\lambda=0,032$ W/mK, difúzně otevřené $\mu \leq 10$ napětí v tlaku při 10% stlačení ≥ 100 kPa
Omítky včetně podkladu (stěrky) - nanotechnologie pro snížení zátěže řasou, proti znečištění a stálobarevnost, vysoce difúzně otevřené $S_d=0,04-0,06$ m

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL	STAVEBNÍ ÚŘAD
ing. Matura Zbyněk	ing. Matura Zbyněk	Železný Brod
INVESTOR :	Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350, 468 22	
MÍSTO STAVBY:	Železný Brod, nábřeží Obránců míru	
NÁZEV AKCE :	Výměna oken a dveří v objektech čp. 311, 312 a 328	
STAVEBNÍ OBJEKT:	čp. 311 312 a 328	
NÁZEV VÝKRESU :	Okno s deštěním	
F:\ARCHIVNI\Archiv 11\ŽB bytový podnik\Pořizí čp 311 312 328.pln		
PROJEKT		
MATURA Lomnice nad Popelkou čp. 77 IČO: 13233564, tel./fax: 481 672106, 777 814800		
DATUM :	03/2014	
STUPEŇ PD :	Projekt ke stav.pov.	
Autorská práva vyhrazena		
MĚŘÍTKO :	1:10	Č. VÝKRESU : 01.3