



Bytový podnik města Železného Brodu

Příčná 350, 468 22 Železný Brod

tel. 483 389 066

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku

Výměna oken objektu knihovny v Příčné ulici čp. 331 v Železném Brodě

Identifikace zadavatele:

Zadavatel: Bytový podnik města Železného Brodu

Sídlo: Příčná 350, 468 22 Železný Brod

IČ: 64669033

Jednající: Miloš Havlík, ředitel Bytového podniku

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Bytový podnik města Železného Brodu, tímto poskytuje dodatečnou informaci, spočívající ve zjištění omylů v zadávací dokumentaci a odpovědi na dotaz:

1.

Dotaz:

Můžeme použít profilový systém stavební hloubky 70 mm? Přičemž splníme všechny zbylé hodnoty (Uw min 1,2, výztuž min 1,5 mm, Rw min 32dB).

Odpověď:

S přihlédnutím druhu stavebního objektu, kde bude uvažovaná výměna oken prováděna, souhlasíme s dodáním plastových profilů stavební hloubky minimálně 70 mm, přičemž trváme na dodržení zbylých hodnot uvedených v zadávacím řízení.

Termín pro podání nabídek se neprodlužuje.

17. července 2015

Miloš Havlík
ředitel

