

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ

náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod, IČ 43257283

zastoupené ředitelkou muzea Mgr. Petrou Hejralovou

veřejný zadavatel

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

3.7.2015

EVIDENČNÍ ČÍSLO

14 -2015

Zakázka malého rozsahu s názvem:

„DODÁVKA REGÁLŮ DO DEPOZITÁŘE MĚSTSKÉHO MUZEA V ŽELEZNÉM BRODĚ“.

ODPOVĚDI NA DODATEČNÉ DOTAZY UCHAZEČŮ

1. Základní údaje o zadavateli:

Název:	Městské muzeum v Železném Brodě
Zastoupený:	Mgr. Petra Hejralová, ředitelka muzea
Sídlo:	náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod
IČ:	43257283
Kontaktní adresa ve věcech smluvních a organizačních:	jméno: Mgr. Petra Hejralová, ředitelka muzea tel.: 483 389 081 e-mail: muzeum@zelbrod.cz
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:	jméno: Ing. Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Železný Brod tel.: 483 333 966 e-mail: d.mach@zelbrod.cz

2. Dodatečná informace - odpověď na dotazy:

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Městské muzeum v Železném Brodě, tímto poskytuje dodatečnou informaci, spočívající v odpovědi na dotazy uchazečů:

Dotaz 1:

Dodáváme sloupky průřezu 45 x 30 x 1 mm. Je problém dodat sloupek jiného průřezu?

Odpověď 1:

Zadavatel požadoval dodání systému se sloupkem průřezu 40 x 40 mm. Pokud se bude sloupek průřezem mírně odlišovat, v tomto případě bude průřez s jinými rozměry, ale bude dodržena odchylka cca do 10 mm, tak tyto nabídky bude zadavatel akceptovat. Musí však být zajištěno, aby byl jeden rozměr větší a druhý menší, nikoli oba menší.

Dotaz 2:

Dodáváme regálové systémy o nosnosti řádově vyšší s tloušťkou plechu jen 1 mm. Jak je požadavek na tloušťku 2 mm závazný a neměnný?

Odpověď 2:

Zadavatel vycházel při definování svého požadavku z vlastních zkušeností i zkušeností institucí obdobného charakteru z okolních měst. Požadavek je dán především nutností zajištění dlouhodobé stability regálu, tedy minimálního průhybu regálu při dlouhodobém zatížení. V depozitáři

jsou nebo mohou být dlouhodobě uchovávány umělecké předměty typu skleněných exponátů či zasklených obrazů, u kterých i relativně malý průhyb může způsobit praskliny v ploše skla nebo drcení okraje skleněného exponátu, pokud se regál prohne nad únosnou míru a exponát pak nedosedá na celou podstavovou plochu.

Na základě zjištěných informací tuto podmínku zadavatel mění. Připouští se menší minimální tloušťka plechu než 2 mm při zajištění max. průhybu regálu v hodnotě 1/300 délky regálu. Pokud se během záruční doby zjistí větší průhyb, bude v rámci reklamace celý systém uchazeči vrácen a bude vyžadováno vrácení částky dle uhrazené faktury. Tato podmínka bude zapracována do smlouvy.

Dotaz 3:

Je možné dodat vždy 2 spojené sloupce regálů na jednom podvozku?

Odpověď 3:


Zadavatel tuto možnost nepřipouští. Značně by se tím omezil přístup k uchovávaným předmětům a ztížila by se možnost bezpečné manipulace s nimi.

3. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dodatečné odpovědi na dotazy uchazečů byly zveřejněny na webových stránkách zadavatele (<http://www.zeleznybrod.cz/podnikatel/>).

V Železném Brodě dne 3.7.2015

**MĚSTSKÉ MUZEUM
V ŽELEZNÉM BRODĚ**
nám. 3. května 37, PSČ 468 22
☎ 483 389 081, IČO: 43257283



Mgr. Petra Hejralová
ředitelka