



# Bytový podnik města Železného Brodu

veřejná zakázka malého rozsahu

**„Oprava střechy objektu DPS čp.82 ve Bzí, Železný Brod“**

**ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

**Zadavatel:**

Bytový podnik města Železného Brodu

**Zastoupený:**

Milošem Havlíkem

ředitelem Bytového podniku

Evidenční číslo zakázky : 22-2012

V Železném Brodě

Datum: 16.8.2012



## ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### „Oprava střechy objektu DPS čp.82 ve Bzí, Železný Brod“

#### 1. Dotazy a odpovědi:

Na základě dotazů a podnětů uplatněných ke dni 16.8.2012 doplňujeme specifikaci předmětu zakázky o následující :

- 1) Jako novou střešní krytinu požadujeme použití střešního šindele z SBS modifikovaného bitumenu se samolepícím pásem, se skelnou vložkou a minerální nebo keramizovanou drtí. Kvalita materiálu 1. třída dle EN 544. Jako podkladní materiál musí být použit pás určený pro bitumenové šindele.
- 2) Kvalita navrženého materiálu musí být doložena certifikátem výrobce se zárukou min. 20 let.
- 3) Instalační metoda bude přibíjením nerezavějícími hřebíky kombinovaná se samolepícím povrchem. U nízkých sklonů střech a úžlabí je možné použít samolepící SBS modifikované pásy.
- 4) Po odkrytí původní střešní konstrukce bude upřesněno možné použití střešních větráků.
- 5) Veškeré práce je nutné provádět podle zásad, technických údajů a návodů výrobce navržených a použitých šindelů.
- 6) Střešní okna budou opatřena větrací klapkou a koupelnovou úpravou (možné poplastování). Stávající střešní krytina je BTERNIT- při likvidaci není považován za nebezpečný odpad.
- 7) Termíny dokončení zakázky navržené ve výzvě považujeme za informativní, dodavatel navrhne současně s technickým řešením, soupisem použitého materiálu i návrh časového harmonogramu s reálným termínem dokončení prací vzhledem ke klimatickým podmínkám.

V Železném Brodě dne 16.8.2012

  
.....  
**Miloš Havlík**  
za zadavatele

