



Bytový podnik města Železného Brodu

veřejná zakázka malého rozsahu

**„Oprava střechy objektů čp.570,čp.571, čp.580 na nábřeží
Obránců míru v Železném Brodě“**

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ A DOPLŇJÍCÍ ÚDAJE

Zadavatel:
Bytový podnik města Železného Brodu
Zastoupený:
Milošem Havlíkem
ředitelem Bytového podniku

Evidenční číslo zakázky : 23-2012
V Železném Brodě
Datum: 16.8.2012



ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

„Oprava střechy objektů čp.570,čp.571, čp.580 na nábřeží Obránců míru v Železném Brodě““

1. Dotazy a odpovědi:

Na základě dotazů a podnětů uplatněných ke dni 16.8.2012 doplňujeme specifikaci předmětu zakázky o následující :

- 1) Jako novou střešní krytinu požadujeme použití střešního šindele z SBS modifikovaného bitumenu se samolepícím pásem, se skelnou vložkou a minerální nebo keramizovanou drtí. Kvalita materiálu 1. třída dle EN 544. Jako podkladní materiál musí být použit pás určený pro bitumenové šindele.
- 2) Kvalita navrženého materiálu musí být doložena certifikátem výrobce se zárukou min. 20 let.
- 3) Instalační metoda bude přibíjením nerezavějícími hřebíky kombinovaná se samolepícím povrchem. U nízkých sklonů střech a úžlabí je možné použít samolepící SBS modifikované pásy.
- 4) Po odkrytí původní střešní konstrukce bude upřesněno možné použití střešních větráků.
- 5) Veškeré práce je nutné provádět podle zásad, technických údajů a návodů výrobce navržených a použitých šindelů.
- 6) Termíny dokončení zakázky navržené ve výzvě považujeme za informativní, dodavatel navrhne současně s technickým řešením, soupisem použitého materiálu i návrh časového harmonogramu s reálným termínem dokončení prací vzhledem ke klimatickým podmínkám.

V Železném Brodě dne 16.8.2012


.....
Miloš Havlík
za zadavatele

