

Klepanda

Jílové u Držkova

Jílovský p.

Tlučkačka

Draha
▲
590

Radčice

LENS

NÁVRH PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SITUACE PŘÍLOHA č. 1 k č.j. RN/02/00347

Zpracováno dne 16.04.2026

3011 Lens - 420 606 642 987 e-mail: info@lens.cz

5. květen 1978 516 01 Rybníček u Kozlovce



Policie ČR
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Územní odbor Jablonec n. N.
dopravní inspektorát

Odsouhlaseno dne: 16.7.2026
Č.j. KRPL- 71736 /ČJ-2026-180406-OL
Platnost omezena Podpis:
do: 30.9.2026 v z. Ing. Simona Čepková
npor. Mgr. Roman Šustek, DIS.

Příloha č. 1-4 k č.j. 71736
Stanovisko ve smyslu ustanovení
§ 25/1 z.č. 13/1997 Sb.,
§ 77/2b) z.č. 361/2000 Sb.

Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající
závažné stanovisko, s návrhem souhlasí, neboť
odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích.







LEGENDA:

- projektované kabelové vedení NN
- - - - - ochranné pásmo projektovaného kabelu

katastrální území: Jílové u Držkova

3/PEN ~ 400/230V 50Hz

- Prostory - nebezpečné (typ VI)
- Ochrana před nebezpečným dotykem dle PNE 33 0000-1:
- základní ochrana polohou, krytím a dvojitou izolací
- ochrana při poruše v síti TN-C automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jističími prvky (strana NN)



Projektant:		Odpovědný projektant:	
MARKÉTA DRAŠNEROVÁ		ING. STANISLAV BÍLEK	
Investor: ČEZ DISTRIBUCE A.S.		Stupeň PD:	
Název stavby:		DPS	
K_JN-Jílové u Držkova, ppč. 64 svod kNN		Datum:	
Výkres:		4/2026	
KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES		Zakázka č.:	
		IP-12-4017066	
		Měřítko:	
		1:500	
		Výkres č.:	
		C.2	

